





SP 3.12.1 กระบวนการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า และน้ำประปา (WORK FLOW) หน่วยรับผิดชอบ แผนกซ่อมบำรุง

ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ หน่วยต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและน้ำประปา รับทราบกำหนดการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อเตรียมการป้องกันผลกระทบจากการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาในครั้งนั้นๆ

ขั้น ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
1		<p>หน่วยที่ขอจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือน้ำประปา (ได้แก่ กชธ.รฐท.สส. กิจการไฟฟ้า กิจการประปา ผู้ประกอบการที่ทำงานในพื้นที่ ชย.ทร.) มีหนังสือหรือบันทึก หรือ ข่าวารานาวี ถึง รฐท.สส. แจ้งกำหนดการของงดจ่ายกระแสไฟฟ้า / น้ำประปา</p> <ul style="list-style-type: none"> - กชธ.รฐท.สส. เสนอเป็นบันทึกเสนอ รฐท.สส. - หน่วยงานอื่นๆ เสนอเป็นบันทึก/หนังสือถึง รฐท.สส. <p>แผนกธุรการ กพ.รฐท.สส.รับเรื่อง ดำเนินการทางธุรการแล้วส่งเรื่องให้ กบ.รฐท.สส.</p> <p>กบ.รฐท.สส. รับเรื่องดำเนินการทางธุรการแล้วส่งเรื่องให้ แผนกซ่อมบำรุง กบ.รฐท.สส.</p>	7 วัน ก่อน จะงดจ่าย กระแส ไฟฟ้า/ ประปา		<p>หน.หน่วย/ ผู้ประกอบการที่ต้องการ ของดการ</p> <p>หน.ธุรการ กพ.รฐท.สส.</p>
2		<p>เสมียนแผนกซ่อมบำรุงฯ ตรวจสอบข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีเป็นเรื่องมาจาก กชธ.รฐท.สส. จะแจ้งรายละเอียดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาด้วยแล้ว - กรณีหน่วยงานอื่นๆ จะไม่ทราบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หากเสนอเรื่องมาล่วงหน้า จะส่งเรื่องให้ กชธ.รฐท.สส. ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อน โดยทางท้ายหนังสือ ที่เสนอมา ให้ รอง เสธ.รฐท.สส.(2) ลงนามสั่งการให้ กชธ.รฐท.สส. ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วส่งเรื่องกลับให้ กบ.รฐท.สส. (แผนกซ่อมบำรุง) <p><u>บทเรียน</u> หน่วยส่งเรื่องมาในระยะเวลากระชั้นชิด จะส่ง Fax เรื่องให้ กชธ.รฐท.สส. (ร.อ.ขวัญ ปานยิ้ม Fax 68510) เพื่อให้ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อน ทาง กชธ.รฐท.สส. จะส่ง Fax ผลการตรวจสอบกลับมาให้ แผนกซ่อมบำรุง</p>	1 ชม.	คำสั่ง รฐท.สส. ที่ 28/60 เรื่องมอบอำนาจสั่งการและทำการแทน ผบ.รฐท.สส.	<p>รอง เสธ.รฐท.สส.(2)</p> <p>เสมียนแผนกซ่อมบำรุง</p>

ชั้น ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
		<p>-กรณีผู้ประกอบการ แจ้งขอจ่ายกระแสไฟฟ้า/น้ำประปาในเวลา กระชั้นชิด จะประสานแจ้งให้ผู้ประกอบการเลื่อนกำหนดวัน –เวลาใหม่ แต่หากเป็นงานสำคัญเร่งด่วน ที่ไม่สามารถเลื่อนวัน – เวลาได้ จะ ประสาน กชธ.รท.สส.เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ และโทร แจ้งหน่วยที่ได้รับผลกระทบทราบทางโทรศัพท์</p> <p>- กรณี หน่วยงานอื่นๆ แหงสั่งการให้ กชธ.รท.สส. พิจารณาพื้นที่ที่ได้รับ ผลกระทบก่อน เมื่อ กชธ.รท.สส.ตอบกลับมา ให้ออกข่าวราชานาวี แจ้งให้ หน่วยต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบทราบ</p>	3 วัน		
3		ทำข้อพิจารณาและร่างข่าวราชานาวี แจ้งให้หน่วยที่ได้รับผลกระทบทุก หน่วย เป็นผู้ปฏิบัติ และให้ กชธ.รท.สส. และหน่วยแม่ของหน่วยที่ได้รับ ผลกระทบเป็นหน่วยรับทราบ	1 ชม.		เสมียนแผนกซ่อมบำรุง
4		<p>เสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ผ่าน รอง ผอ.กบ.รท.สส. ผอ.กบ.รท.สส. รอง เสธ.รท.สส.(2) เสธ.รท.สส. จนถึง รอง ผบ.รท.สส. (2) ลงนามอนุมัติให้จ่ายกระแสไฟฟ้า/ประปา และลงนามรับรองข่าว ราชานาวี เอกสารข้อพิจารณาและข่าวราชานาวี จะถูกส่งกลับมาที่ กบ.รท.สส.</p> <p>- จุรการ กบ.รท.สส. ออกที่ข่าว และนำส่ง สสส.รท.สส.</p>	1 วัน	คำสั่ง รท.สส. ที่ 28/60 เรื่อง มอบ อำนาจสั่งการและทำ การแทน ผบ.รท.สส.	จุรการ กบ.รท.สส.
5		<p>-ข่าวราชานาวีถูกส่งถึงหน่วยที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมการป้องกัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการงดจ่ายไฟฟ้า/ประปา</p> <p>-เอกสารต้นเรื่องจะถูกส่งกลับให้แผนกซ่อมบำรุงเก็บเป็นหลักฐาน</p>	1 วัน		เสมียนแผนกซ่อมบำรุง